

Контрольный замер нагрузок и напряжений по подстанциям ГПП-2 и ГПП-3 АО "ЛЕПСЕ" 20.06.2018

Часы суток	ГПП - 2 Трансформатор 2			ГПП - 3 Трансформатор 1		
	Напряжение	Активная мощность	Реактивная мощность	Напряжение	Активная мощность	Реактивная мощность
	кВ	МВт	Мвар	кВ	МВт	Мвар
1	6,19	1,642	0,497	6,17	1,429	0,234
2	6,21	1,513	0,490	6,19	1,418	0,191
3	6,16	1,977	0,545	6,19	1,458	0,210
4	6,18	1,990	0,600	6,16	1,528	0,191
5	6,16	2,329	0,500	6,13	1,838	0,279
6	6,15	2,292	0,576	6,12	2,206	0,486
7	6,19	4,327	0,777	6,11	4,433	0,540
8	6,11	5,807	0,911	6,05	5,417	1,194
9	6,19	6,645	1,029	6,13	4,801	1,398
10	6,20	5,997	0,742	6,10	5,272	1,523
11	6,19	5,998	0,736	6,13	5,216	1,517
12	6,19	6,197	0,907	6,17	5,181	1,069
13	6,18	5,961	0,925	6,13	5,069	1,372
14	6,15	4,107	0,428	6,10	5,618	1,462
15	6,16	3,718	0,356	6,16	5,264	1,037
16	6,14	3,810	0,617	6,15	4,539	0,388
17	6,17	3,071	0,335	6,15	2,655	0,713
18	6,10	2,673	0,248	6,10	2,860	0,826
19	6,11	2,320	0,177	6,11	2,627	0,784
20	6,11	2,225	0,194	6,11	2,823	0,789
21	6,12	1,987	0,193	6,12	2,591	0,719
22	6,12	1,947	0,175	6,14	2,338	0,603
23	6,11	1,990	0,309	6,04	2,233	0,613
24	6,16	1,791	0,301	6,12	1,801	0,490

Примечание: ГПП - 2 ячейка ввода Т1- отключено
ГПП - 3 ячейка ввода Т2- отключено

Главный энергетик АО "ЛЕПСЕ"



Б.Г.Чеглаков