

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше АО "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ" на 2018 год

Квартал	Центр питания	Объем свободной мощности, кВт
I	ГПП 2 - 110/6 кВ	8000
	ГПП 3 - 110/6 кВ	6000
II	ГПП 2 - 110/6 кВ	8000
	ГПП 3 - 110/6 кВ	6000
III	ГПП 2 - 110/6 кВ	8000
	ГПП 3 - 110/6 кВ	6000